МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 15 т.(8-3952)78-59-48, 78-52-46, 78-59-49 ф.24-03-59 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району
УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области
(наименование органа государственного надзора)

666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный, 125, а/я 9, тел. 8 (39-53) 5-44-25
E-mail: OND_Sayansk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Иркутская область, п. Усть-Уда, улица 50 лет Октября,47
(место составления акта)

«04» июля 2018 г.
(дата составления акта)
«16» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18

В период с «10» час. «00» мин. «02» июля 2018 г. по «12» час. «00» мин. « 03» июля 2018 г. по адресу/адресам: 666352,Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, д. 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Саянска, г. Зима и Зиминского района по пожарному надзору Чикулаевой Т.О. № 18 от 19 июня 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата проведения проверки: с «10» час. «00» мин. «02» июля 2018 г. по «12» час. «00» мин. « 03» июля 2018 г.

Общая продолжительность проверки: 2/3
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Южный, дом 125, тел. 8(39553) 5-44-25
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен (а)**: (заполняется при проведении выездной проверки) директор Тирских Иван Алексеевич 19 июня 2018г в 10 часов 00 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Саянска, г. Зима и Зиминского района по пожарному надзору Ступин Владимир Васильевич, эксперты не привлекались
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Тирских Иван Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки противопожарного состояния:

Территории, здания (й) Областного государственного бюджетного учреждения социальногообслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»

расположенного по адресу: 666352,Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, д. 18.

Здания одноэтажные, 5 степени огнестойкости, освещение электрическое, вентиляция естественная.

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Здание отделения срочного социального обслуживания не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 n 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) таблица 1 п. 7.1
2.	Здание отделения срочного социального обслуживания не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 n 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" таблица 2, п. 15
3	В здании срочного социального обслуживания (швейная мастерская) эксплуатируеся светильник со снятым колпакам (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42, п.п. А.
4	В банном комплексе эксплуатируется печь без предтопочного листа изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра .	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 81.
5	В главном корпусе установлены тепловые пожарные извещатели (отделение сопровождения, медицинский отдел, щитовая)	Федеральный закон от 22.07.2008 n 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54;Нормы

		пожарной безопасности 88-2001*установки пожаротушения и сигнализации. нормы и правила проектирования Приложение № 12 п. 3*
6	Кабинет специалиста по кадрам размещенный в главном корпусе не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 n 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" таблица 2, п. 15
7	В электрощитовой размещенной в главном корпусе хранятся горючие материалы.	Федеральный закон от 22.07.2008 n 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) таблица 3 п. 38
8	Помещение повара размещенное в здании для приготовления пищи не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 81
9	Помещение повара размещенное в здании для приготовления пищи не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 n 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" таблица 2, п. 3

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки):*

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки):*

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: не отбирались
2. Фототаблица: фотосьемка не проводилась
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: исследований (испытаний) и экспертиз не проводились
4. Объяснения: на отбирались
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 18/1/1от « 04 » июля 2018 года
6. Другие документы (их копии):
   - Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой, выездной проверки № 19 от «19» июня 2018г.;
   -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима и Зиминского района по пожарному надзору Ступин Владимир Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П. <*>

«04» июля 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Тирских Иван Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«04» июля 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)